第４表(2)　火力発電所（ガスタービン設備）事故被害数表

平成13 年度分

事業者名：　**電気事業者**

被害箇所＼原因		設備不備		保守不備		自然現象			作業者の過失		他事故波及	燃料不良	その他		
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雪	地震	水害							
燃料設備	貯蔵設備														
	運搬設備														
	その他														
	計														
燃焼用機器															
熱交換器															
配管設備															
作動用空気加熱器															
燃焼用空気予熱器															
ガス発生機															
通風設備															
空気・ガス	空気圧縮機・空気だめ			1											1
	ガス圧縮機・ガスだめ														
	その他														
	計			1											1
	ケーシング														
	隔板・円板・羽根														
	主軸														
	軸受														
	調速装置														
	潤滑油装置														
	その他														
	計														
自動制御装置															
建物															
その他															
合計				1											1