

### 第 8 表 変電所事故被害数表

平成13 年度分

事業者名： 電気事業者

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失			他 物 持 船	他事故波及		イ 0 tt			
	製 作 不 完 全	施 工 不 完 全	保 守 不 完 全	自 然 劣 化	風 雨	氷 雪	雷	地 震	水 害	山 崩 れ ・ 雪 崩	塩 ・ ち り ・ ガ ス	作 業 者 の 過 失	公 衆 の 故 意 ・ 過 失		火 災	自 他				自 他
主要変圧器	巻線	1					2												3	
	ブッシング	1																	1	
	冷却装置																			
	電圧調整装置	2																	2	
	その他																			
	計	4						2											6	
変圧器	変圧器																			
	バルブ																			
	制御装置																			
	直流リアクトル																			
	高周波フィルタ																			
	計																			
調相機																				
接地装置												1							1	
避雷器							4												4	
電力用コンデンサー																				
分路リアクトル	1																		1	
誘導電圧調整器																				
負荷時電圧調整器																				
油入遮断器															1				1	
がいし型遮断器																				
空気遮断器																				
磁気遮断器		1													1				2	
ガス遮断器	5																	1	6	
その他遮断器																				
開閉器																				
断路器	1											1							2	
所内変圧器																				
計器用変成器	1			1															2	
計器・継電器類																				
主要回路	1	3													1			2	7	
補助回路																				
制御回路																				
制御電源装置				1															1	
建物																				
その他															1				1	
合計	13	4		2			6					2			4			3	34	