

# 第11表(1) 電気火災事故及び

平成13年度分

種別  原因別  事故発生箇所		電気火災事故										感電																	
												作業																	
												従業員																	
												死				亡				負				傷				死	
		記									作	作	工	電	被	第	そ	小	作	作	工	電	被	第	そ	小	作	作	工
		備									業	業	具	気	害	三	の	計	業	業	具	気	害	三	の	計	業	業	具
		不									備	方	防	工	者	者	他		備	法	具	作	の	の	他		備	法	不
		備									不	良	不	物	過	過			不	良	良	不	失	失			不	良	良
電力	水力																												
	火力																												
	原子力																												
変電所																													
送電線路及び特別高圧配電線路	架空																												
	地中										(1)							(1)								(1)			
引込線以外	架空	低圧																											
		高圧																									(2)	2	
	地中	低圧																											
		高圧																											
引込線	100V							1		1	3.1																		
	200V																												
	400V																												
	高圧																												
需要線	100V	5	14					1	1	21	65.6																		
	200V	1								1	3.1																		
	400V																												
	高圧																												
要機	100V		2						2	4	12.5																		
	200V		5							5	15.6																		
	400V																												
	高圧																												
備	外灯・看板灯	100V																											
		200V																											
		400V																											
		高圧																											
合計		6	21					2	3	32	100	(1)						(1)								(1)		(2)	
百分率(%)		18.8	65.6					6.3	9.4	100								9.1								9.1			

(備考) 1. 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載している。  
 2. ( )内の数値は感電死傷者数を示す。  
 3. 同時に2名以上感電した場合は、死亡又は負傷程度の大きいほうの項に件数を計上し、感電死傷者数はそれぞれの該当項

