

### 第3表 水力発電所（電気設備）事故被害数表

平成13年度分

事業者名：

電力10社

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失		他物接触		他事故波及		その他	合計	
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山崩れ・雪崩	作業者の過失	公衆の故意・過失	樹木接触	鳥獣接触	自社	他社			
多 電 機 機 械	電機子巻線																		
	界磁巻線																		
	軸受																		
	励磁装置			1															1
	その他																		
計			1																1
主 要 電 圧 器	巻線																		
	ブッシング																		
	冷却装置																		
	電圧調整装置		1																1
	その他																		
計		1																	1
調相機																			
接地装置																			
避雷器																			
電力用コンデンサー																			
分路リアクトル																			
誘導電圧調整器																			
負荷時電圧調整器																			
油入遮断器								1											1
がいし型遮断器																			
空気遮断器																			
磁気遮断器																			
ガス遮断器																			
その他遮断器																		1	1
開閉器																			
断路器																			
所内変圧器																			
計器用変成器								1											1
計器・継電器類																			
主要回路																			
補助回路																			
制御回路																			
制御電源装置																			
その他														2					2
合計		1	1					2						2					1