

第4表(1) 火力発電所(汽力設備)事故被害数表

平成13年度分

事業者名: 電力10社

被害箇所	原因	設備不備		保守不備		自然現象			その他	計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	地震	水害		
燃料設備 (石炭)	運搬設備									
	その他			1						1
	計			1						1
燃料設備 (重油・原油)	貯蔵設備									
	その他									
	計									
燃料設備 (液化ガス)	貯蔵設備									
	その他									
	計									
燃料設備 (その他・ガス)	貯蔵設備									
	その他									
	計									
その他燃料設備										
燃焼用機器										
灰じん輸送装置										
給水設備	給水ポンプ									
	その他									
	計									
熱交換器		1								1
配管設備	主蒸気管・主吸水管	1								1
	その他									
	計	1								1
ボイラー	胴・管寄せ								1	1
	水過熱器	1	1	4					2	6
	再熱器	2	1	1						4
	火節炭器	1	1							2
	その他			1						1
	計	4	3	6				2	1	16
独立過熱器										
蒸気貯蔵器										
独立節炭器										
空気予熱器										
通風設備	通風機									
	その他									
	計									
空気・ガス圧縮設備	空気圧縮機・空気だめ									
	ガス圧縮機・ガスだめ									
	計									
ばい煙処理設備										
排水処理設備										
廃棄物焼却炉										
蒸気井										
タービン	ケーシング									
	隔板・円板・羽根	1								1
	主軸	1								1
	軸受									
	潤滑油装置									
	計	1	1							2
	計	3	1							4
復水設備	復水器									
	その他									
	計									
冷却搭・冷却水路										
自動制御装置										
建物の										
その他										
合計		9	4	7				2	1	23