

第 8 表 変電所事故被害数表

平成13 年度分

事業者名： 電力10社

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自 然 現 象						故意・過失			他 物 持 船	他事故波及		イ 0 位		
	製 作 不 完 全	施 工 不 完 全	保 守 不 完 全	自 然 劣 化	風 雨	氷 雪	雷	地 震	水 害	山 崩 れ ・ 雪 崩	塩 ・ ち り ・ ガ ス	作 業 者 の 過 失	公 衆 の 故 意 ・ 過 失		火 災	自 社			他 社
主 要 変 圧 器	巻 線	1					2												3
	ブッシング	1																	1
	冷却装置																		
	電圧調整装置	2																	2
	そ の 他																		
	計	4						2											6
変 圧 器 バ ル ブ 制 御 装 置 直 流 リ ア ク ト ル 高 周 波 フ ィ ル タ 計	変 圧 器																		
	バ ル ブ																		
	制 御 装 置																		
	直 流 リ ア ク ト ル																		
	高 周 波 フ ィ ル タ																		
	計																		
調 相 機																			
接 地 装 置												1							1
避 雷 器							4												4
電力用コンデンサー																			
分路リアクトル	1																		1
誘導電圧調整器																			
負荷時電圧調整器																			
油入遮断器															1				1
がいし型遮断器																			
空気遮断器																			
磁気遮断器		1													1				2
ガス遮断器	5																1		6
そ の 他 遮 断 器																			
開 閉 器																			
断 路 器	1											1							2
所内変圧器																			
計器用変成器	1			1															2
計 器 ・ 継 電 器 類																			
主 要 回 路	1	3													1		2		7
補 助 回 路																			
制 御 回 路																			
制 御 電 源 装 置				1															1
建 物																			
そ の 他															1				1
合 計	13	4		2			6					2			4		3		34