

# 第11表(1) 電気火災事故及び

平成13年度分

種別	電気火災事故										感電												
											従業員						作業員						死
											死			亡			負			傷			死
											作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失
電力	水力																						
	火力																						
	原子力																						
変電所																							
送電線路及び特別高圧配電線路	架空																						
	地中							(1)								(1)							
引込線の配電線路以外	架空	低圧																					
		高圧																	(2)	2			
	地中	低圧																					
		高圧																					
引込線	100V					1																	
	200V																						
	400V																						
	高圧																						
需線	100V	5	14			1	1	21	65.6														
	200V	1						1	3.1														
	400V																						
	高圧																						
要機	100V		2				2	4	12.5														
	200V		5					5	15.6														
	400V																						
	高圧																						
備外灯・看板灯	100V																						
	200V																						
	400V																						
	高圧																						
合計		6	21			2	3	32	100	(1)						(1)			(1)	(2)			
百分率(%)		18.8	65.6			6.3	9.4	100								9.1							

(備考) 1. 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載している。  
 2. ( )内の数値は感電死傷者数を示す。  
 3. 同時に2名以上感電した場合は、死亡又は負傷程度の大いほうの項に件数を計上し、感電死傷者数はそれぞれの該当項

