

第12表 事故発生箇所別供給支障事故件数表
平成13 年度分

事業者名： 電力10社

事故発生箇所 供 給 支 障		1 0 分未満				10分以上30分未満				30分以上 1 時間未満				1 時間以上 3 時間未満				3 時間以上				総 件 数	主 支 へ 要 障 再 供 事 掲 給 故 へ
		7,000kW 未 満	7,000kW 以 上	70,000kW 以 上	100,000kW 以 上	7,000kW 未 満	7,000kW 以 上	70,000kW 以 上	100,000kW 以 上	7,000kW 未 満	7,000kW 以 上	70,000kW 以 上	100,000kW 以 上	7,000kW 未 満	7,000kW 以 上	70,000kW 以 上	100,000kW 以 上	7,000kW 未 満	7,000kW 以 上	70,000kW 以 上	100,000kW 以 上		
			70,000kW 未 満	100,000kW 未 満			70,000kW 未 満	100,000kW 未 満			70,000kW 未 満	100,000kW 未 満			70,000kW 未 満	100,000kW 未 満			70,000kW 未 満	100,000kW 未 満			
発 電 所	水 力	3		1		2	1			1				1								9	
	火 力		1			2		2							1		1					7	4
	原 子 力																						
	計	3	1	1		4	1	2		1				1	1		1					16	4
変 電 所		5	7		1	4	7		4	3	6		2	3	2			2				46	7
送 配 電 特 線 別 線 路 高 圧 及 圧	架 空	79	74	5	1	18	5	1		26			1	28	6			14	1			259	6
	地 中	3				1				1				1				2				8	
	計	82	74		1	19	5	1		27			1	29	6			16	1			267	6
高 電 圧 線 配 路	架 空	160				506				1,208	1			3,541				1,156				6,572	
	地 中	24				63				191				120				20				418	
	計	184				569				1,399	1			3,661				1,176				6,990	
低 圧 配 電 線 路																							
需 要 設 備						1				1				4								6	
他社事故波及(被害なし)		10	1			50				163				226				10				460	
合 計		284	83	6	2	647	13	3	4	1,594	7		3	3,924	9		1	1,204	1			7,785	17
他 故 へ 社 波 再 事 及 掲	電 気 事 業 者	1				2				2				5				1				11	
	自家用電気工作物を設置する者	9	1			48				161				221				9				449	

(備考) 1. 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載すること。
2. 主要供給支障事故とは、第3条の規定に基づき報告した供給支障事故をいう。