変電所事故件数表

平成　13 年度分

（自家用電気工作物設置者）

原因 ＼ 被害箇所		設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失			他物接触	他事故波及		その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	塩・ちり・ガス	作業者の過失	公衆の故意過失	火災		自社	他社			
主要変圧器	巻線																			
	ブッシング																			
	冷却装置																			
	電圧調整装置																			
	その他																			
	計																			
周波数変換機器	変圧器																			
	バルブ																			
	制御装置																			
	直流リアクトル																			
	高調波フィルタ																			
	計																			
調相機																				
接地装置																				
避雷器																				
電力用コンデンサー																				
分路リアクトル																				
誘導電圧調整器																				
負荷時電圧調整器																				
油入遮断器																				
がいし型遮断器																				
空気遮断器																				
磁気遮断器																				
ガス遮断器																				
その他遮断器																				
開閉器																				
遮断器																				
所内変圧器																				
起動用変圧器																				
非常用予備発電装置																				
計器用変成器																				
計器・継電器類																				
主要回路																				
補助回路																				
制御回路																				
制御電源装置																				
その他																				
合　計																				