

需要設備事故件数表

平成 1 3 年度分

(自家用電気工作物設置者)

原因	設備不備		保守不備			自然現象						故意・過失				他物接触	腐食		震動	他事故波及		その他	不明	合計	百分率%					
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	過負荷	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山くずれ・なだれ	塩・ちり・ガス	作業者の過失	公衆の故意過失	無断伐木		火災	電気腐食		化学腐食	自社					他社				
被害箇所																														
架空引込線等	支持物	鉄塔																												
		鉄筋コンクリート							1							2													3	
		鉄柱																												
		木柱																												
	腕木・腕金	がいし				1																							1	
		電線			1	4					1																		6	
		圧着圧縮接続部			4	3									2		5												14	
		開閉器			1												1											1	2	
		その他	1		19	15			4		105				3				10								1		158	
		計	1		25	23			5		106				3	4	6	10									1		184	
百分率%																														
地中引込線	ケーブル		2	6	25					7				16	8	10									1	6	81			
	接続箱			2																							2			
	ケーブルヘッド									1																	1			
	その他																													
	計		2	8	25					8				16	8	10									1	6	84			
百分率%																														
その他引込線等																														
百分率%																														
受変電設備	変圧器			3	2	1				1				1													1	9		
	開閉器			6	1			3	1	7				3				10									1	32		
	断路器			1	1									2				1										5		
	遮断器	5		4	4		4		3					1		1									1		23			
	電力用コンデンサー					1				1																		2		
	分路リアクトル																													
	避雷器			2	2					1								1										6		
	計器用変成器	2		3	3			3		1				4				3										19		
	計器・継電器																													
	制御回路																													
	制御電源装置									1																			1	
	がいし			2																								2		
	導体(電線等)					3																						1	5	
	高圧カットアウト																													
	その他													1		3	1												5	
	計	5	2	21	17	1	10	1	15					11	1	5	16								1	3	109			
百分率%																														
架空配線	支持物	鉄塔																												
		鉄筋コンクリート																												
		鉄柱																												
		木柱																												
	腕木・腕金	がいし																												
		電線			1																								3	
		圧着圧縮接続部																												
		その他																												
		計			1																								3	
		百分率%																												
地中配線	ケーブル					3							1															4		
	接続箱																											1		
	ケーブルヘッド			1																										
	その他																													
	計			1	3									1														5		
百分率%																														
その他引込線等																														
百分率%																														
負荷設備	配線																													
	機器																													
	保護継電器																													
	電磁接触器																													
	計																													
百分率%																														
合計	6	4	56	68	1	15	1	129					33	13	22	26									3	9	386			
百分率%																														
他社事故波及(被害なし)																														
百分率%																														

備考 電気工作物の損壊及び他社事故波及(被害なし)について記載する。