

第3表 水力発電所（電気設備）事故被害数表

平成14年度分

事業者名：

電気事業者

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失		他物接触		他事故波及		その他	その他	
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山崩れ・雪崩	作業者の過失	公衆の故意・過失	樹木接触	鳥獣接触	自社	他社			
発電機	電機子巻線	1					1		2										4
	界磁巻線				2														2
	軸受		1																1
	励磁装置	1			1														2
	その他																		
	計	2	1		3			1	2										9
主要変圧器	巻線																		
	ブッシング																		
	冷却装置																		
	電圧調整装置																		
	その他																		
	計																		
調相機																			
接地装置																			
避雷器																			
電力用コンデンサー																			
分路リアクトル																			
誘導電圧調整器																			
負荷時電圧調整器																			
油入遮断器																			
がいし型遮断器																			
空気遮断器																			
磁気遮断器																			
ガス遮断器																			
その他遮断器														1					1
開閉器																			
断路器																			
所内変圧器																			
計器用変成器																			
計器・継電器類																			
主要回路																			
補助回路																			
制御回路									1										1
制御電源装置																			
その他											1								1
合計	2	1		3				1	3		1			1					12