

### 第3表 水力発電所（電気設備）事故被害数表

平成14年度分

事業者名：

電力10社

原因 被害箇所		設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失		他物接触		他事故波及		その他	不明	合計
		製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山崩れ・雪崩	作業者の過失	公衆の故意・過失	樹木接触	鳥獣接触	自社	他社			
発電機	電機子巻線	1						1		2										4
	界磁巻線				2															2
	軸受		1																	1
	励磁装置	1			1															2
	その他																			
	計	2	1		3			1		2										9
主要変圧器	巻線																			
	ブッシング																			
	冷却装置																			
	電圧調整装置																			
	その他																			
	計																			
調相機																				
接地装置																				
避雷器																				
電力用コンデンサー																				
分路リアクトル																				
誘導電圧調整器																				
負荷時電圧調整器																				
油入遮断器																				
がいし型遮断器																				
空気遮断器																				
磁気遮断器																				
ガス遮断器																				
その他遮断器																	1			1
開閉器																				
断路器																				
所内変圧器																				
計器用変成器																				
計器・継電器類																				
主要回路																				
補助回路																				
制御回路										1										1
制御電源装置																				
その他												1								1
合計		2	1		3			1		3		1				1				12