

第8表 変電所事故被害数表

平成14年度分

事業者名： 電力10社

原因 被害箇所	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失			他 物 持 船	他事故波及		そ の 他	不 明	合 計		
	製 作 不 完 全	施 工 不 完 全	保 守 不 完 全	自 然 劣 化	風 雨	氷 雪	雷	地 震	水 害	山 崩 れ ・ 雪 崩	塩 ・ ち り ・ ガ ス	作 業 者 の 過 失	公 衆 の 故 意 ・ 過 失		火 災	自 他				社 社	
主要 変 圧 器	巻線	1					1													2	
	ブッシング						1	1							1					3	
	冷却装置																				
	電圧調整装置	1																		1	
	その他		1																1	2	
	計	2	1				1	2							1				1	8	
周波 数 変 換 機 器	変圧器																				
	バルブ																				
	制御装置																				
	直流リアクトル																				
	高周波フィルタ																				
	計																				
調相機																					
接地装置												1								1	
避雷器				2																2	
電力用コンデンサー																					
分路リアクトル																					
誘導電圧調整器																					
負荷時電圧調整器																					
油入遮断器															1					1	
がいし型遮断器																					
空気遮断器																					
磁気遮断器																					
ガス遮断器		1					2													3	
その他遮断器	2																			2	
開閉器																					
断路器	1										1				3			1		6	
所内変圧器																					
計器用変成器	1																			1	2
計器・継電器類	3			1																	4
主要回路	1	2		2	1		1					1			1	1			1	11	
補助回路																					
制御回路	1																			1	
制御電源装置							1													1	
建物																					
その他			1				1					2			1					5	
合計	11	4	1	5	1	2	6				1	4			7	1		1	3	47	