

# 第11表(1) 電気火災事故及び

平成14年度分

種別 原因別 事故発生箇所	電気火災事故								感電																																				
	設備不備	保守不備	自然現象	過失	無断加工	その他	合計	百分率(%)	作業者																																				
									従業員																																				
									死								負傷								死																				
									作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良	電気工作物不良	被害者の過失	第三者の過失	その他	小計	計	作業準備不良	作業方法不良	工具防具不良																	
発電所	水力	1					1	3.7																																					
	火力																												(1)	(1)	(1)														
	原子力																																												
変電所																																													
送電線路及び特別高圧配電線路		架空																																											
		地中																																											
引込線の配電線路以外	架空	低圧	2					2	7.4																																	(1)			
		高圧	1				1	2	7.4																																				
	地中	低圧																																											
		高圧																																									(1)		
引込線	100V	2	1	1			4	14.8																																					
	200V	1					1	3.7																																					
	400V																																												
	高圧																																												
需要線	配	100V	1	7			1	9	33.3																																				
		200V																																											
		400V																																											
		高圧																																											
設置器	機	100V	3				3	11.1																																					
		200V	1	3			1	5	18.5																																				
		400V																																											
		高圧																																											
備	外灯・看板灯	100V																																											
		200V																																											
		400V																																											
		高圧																																											
合計		6	16	1	1		3	27	100																																(1)	(1)	(1)	(2)	
百分率(%)		22.2	59.3	3.7	3.7		11.1	100																																					

(備考) 1. 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般電気工作物について、当該電気事業者が知り得た範囲で記載している。  
2. ( )内の数値は感電死傷者数を示す。  
3. 同時に2名以上感電した場合は、死亡又は負傷程度の大きいほうの項に件数を計上し、感電死傷者数はそれぞれの該当項

# 感電死傷事故件数表

事業者名： 電力10社

死者													事故													総計				
その他の													公衆													計				
亡													亡													計				
負													負													計				
傷													傷													計				
小計													小計													計				
合計													合計													計				
百分率 (%)													百分率 (%)													計				
電気 工作物 不良	被 害者 の過 失	第 三 者 の過 失	そ の 他	小 計	作 業 準 備 不 良	作 業 方 法 不 良	工 具 防 具 不 良	電 気 工 作 物 不 良	被 害 者 の過 失	第 三 者 の過 失	そ の 他	小 計	計	電 気 工 作 物 不 良	被 害 者 の過 失	第 三 者 の過 失	自 殺	無 断 加 工	そ の 他	小 計	電 気 工 作 物 不 良	被 害 者 の過 失	第 三 者 の過 失	自 殺	無 断 加 工	そ の 他	小 計	合 計	百 分 率 (%)	計
				(1) 1								(1) 1	(1) 1	(2) 2																(2) 2
																	(2) 2				(2) 2		(7) 6	(4) 4				(11) 10	(13) 12	(13) 35.3
				(1) 1									(1) 1	(1) 1								(1) 1						(1) 1	(1) 1	(2) 2.9
					(3) 3							(3) 3	(3) 3	(3) 3				(2) 2		(2) 2		(5) 5	(1) 1				(2) 2	(8) 8	(10) 10	(13) 29.4
				(1) 1									(1) 1	(1) 1																(1) 14.3
																						(1) 1								(1) 2.9
																						(3) 3	(1) 1				(4) 4	(4) 4	(4) 11.8	
																	(1) 1	(1) 1		(2) 2	(2) 2					(2) 2	(4) 4	(4) 11.8		
																											(1) 1	(1) 1	(1) 2.9	
																											(1) 1	(1) 1	(1) 2.9	
				(2) 2	(1) 1	(3) 3						(4) 4	(6) 6	(7) 7		(2) 2	(3) 3	(2) 2	(7) 7	(1) 1	(17) 16	(7) 7			(3) 3	(28) 27	(35) 34		(42) 100	
				28.6								57.1	85.7	100							20.6							79.4	100	

に計上している。