

需要設備事故件数表  
平成 14 年度分

(自家用電気工作物設置者)

原因	設備不備		保守不備		自然現象						故意・過失			他物接触	腐食		震動	他事故波及		その他	不明	合計	百分率%																										
	製作不完全	施工不完全	保守不完全	自然劣化	過負荷	風雨	氷雪	雷	地震	水害	山くずれ・なだれ	塩・ちり・ガス	作業者の過失		公衆の故意過失	無断伐木		火災	電気腐食					化学腐食	自社	他社																							
被害箇所																																																	
架空引込線等	支持物																																																
	鉄塔																																																
	鉄筋コンクリート																																																
	鉄柱																																																
	木柱																																																
	腕木・腕金																																																
	がいし																						1	1																1	3								
	電線																						6	5		1	1	1														25							
	圧着圧縮接続部																						1	1																		4							
	開閉器	2	1	18	18		2		112					8	1												173																						
その他																						1																			2								
計	2	1	27	25		3	1	114					9	3		7	14									1	207																						
百分率%																																																	
地中引込線	ケーブル																							5	25						13	3		6	1					1		58							
	接続箱																																																
	ケーブルヘッド																						2																					3					
	その他																						1			1		1																5					
	計			8	25		1		5					14	3		7	2									1	66																					
百分率%																																																	
その他引込線等																																																	
受変電設備	変圧器		1	1	2	5			3	1			3				1									1	18																						
	開閉器																						1			1		13			6	1		15									37						
	断路器																						1								4			5									10						
	遮断器	4		5	3		1		5				6					4									1	29																					
	電力用コンデンサー																						2	1																		1	5						
	分路リアクトル																																																
	避雷器																						3	1				5																9					
	計器用変成器	1		5	5		1		7				3					2											24																				
	計器・継電器																																																
	制御回路																																																
	制御電源装置																																																
	がいし																						1																						1				
	導体(電線等)																									1									1										2				
	高圧カットアウト																						3	1																					4				
	その他																																												1	2			
	計	5	1	22	13		5	4	33		2		22	1		2	27									1	3	141																					
	百分率%																																																
架空配線	支持物																																																
	鉄塔																																																
	鉄筋コンクリート																																																
	鉄柱																																																
	木柱																																																
	腕木・腕金																																																
	がいし																							1				1																		2			
	電線																										1								2										4				
	圧着圧縮接続部																						1																						1				
	その他																																																
計			1	1				1	1				1			2												7																					
百分率%																																																	
地中配線	ケーブル																						1	1							1													3					
	接続箱																																																
	ケーブルヘッド																																																
	その他																																																
計			1	1									1															3																					
百分率%																																																	
その他引込線等																						1	1																						2				
百分率%																																																	
負荷設備	配線																														1													1					
	機器	1		1				1																				3																					
	保護継電器																																																
	電磁接触器																																																
	計	1		1				1						1														4																					
百分率%																																																	
合計	7	3	60	67	5	8	2	154		2		47	8		16	45									2	4	430																						
百分率%																																																	
他社事故波及(被害なし)																							1																					2					
百分率%																																																	

備考 電気工作物の損壊及び他社事故波及(被害なし)について記載する。