

第2 - 5表 電源・配電設備総合における1需要家当たり停電実績[回数]

年 度 会社別 事故・作業別		H 5		6		7		8	
北 海 道	事 故		0.18		0.20		0.18		0.13
	作 業		0.04		0.02		0.03		0.02
	計		0.22		0.22		0.21		0.15
東 北	事 故		0.24		0.18		0.18		0.14
	作 業		0.08		0.04		0.03		0.03
	計		0.32		0.22		0.21		0.17
東 京	事 故		0.08		0.22		0.19		0.13
	作 業		0.02		0.02		0.02		0.02
	計		0.10		0.24		0.21		0.15
中 部	事 故		0.12		0.19		0.08		0.05
	作 業		0.14		0.10		0.11		0.10
	計		0.26		0.29		0.19		0.15
北 陸	事 故		0.26		0.19		0.19		0.21
	作 業		0.08		0.06		0.09		0.08
	計		0.34		0.25		0.28		0.29
関 西	事 故		0.12	(0.25)	0.37		0.14		0.09
	作 業		α		α		α		α
	計		0.12	(0.25)	0.37		0.14		0.09
中 国	事 故		0.20		0.14		0.13		0.11
	作 業		0.21		0.08		0.08		0.08
	計		0.41		0.22		0.21		0.19
四 国	事 故		0.22		0.08		0.09		0.13
	作 業		0.10		0.09		0.11		0.11
	計		0.32		0.17		0.20		0.24
九 州	事 故		0.48		0.09		0.08		0.18
	作 業		0.00		0.00		0.00		0.00
	計		0.48		0.09		0.08		0.18
沖 縄	事 故	(0.27)	1.22	(0.08)	0.97	(0.09)	1.21		0.88
	作 業		0.21		0.16		0.15		0.19
	計	(0.27)	1.43	(0.08)	1.13	(0.09)	1.36		1.07
全 国	事 故	(α)	0.18	0.04	0.23	(α)	0.16		0.12
	作 業		0.06		0.04		0.04		0.04
	計	(α)	0.24	0.04	0.27	(α)	0.20		0.16

(備考) 1. ()内の数値は災害によるものの再掲

2. αは有効数字に満たない数値

(単位：回)

9	1 0	1 1	1 2	1 3	1 4
0.14	0.32	(0.01) 0.17	0.16	0.11	0.15
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01
0.16	0.34	(0.01) 0.19	0.18	0.13	0.16
0.12	0.14	(α) 0.12	0.19	0.18	0.19
0.05	0.08	0.08	0.07	0.12	0.11
0.17	0.22	(α) 0.20	0.26	0.30	0.30
0.13	0.10	0.18	0.18	0.10	0.12
0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
0.15	0.12	0.20	0.20	0.13	0.14
0.07	0.27	(0.01) 0.10	0.08	0.07	0.07
0.10	0.11	0.09	0.09	0.13	0.10
0.17	0.38	(0.01) 0.19	0.17	0.20	0.17
0.15	0.24	(α) 0.28	0.14	0.08	0.22
0.12	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10
0.27	0.37	(α) 0.40	0.26	0.18	0.32
0.06	0.18	(α) 0.12	0.11	0.11	0.05
0.01	0.01	α	0.01	0.01	0.03
0.07	0.19	(α) 0.12	0.12	0.12	0.08
0.10	0.11	(0.10) 0.21	0.12	0.09	0.10
0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
0.20	0.20	(0.10) 0.31	0.22	0.19	0.20
0.19	0.15	(0.03) 0.15	0.11	0.21	0.08
0.10	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10
0.29	0.27	(0.03) 0.26	0.22	0.32	0.19
0.12	0.06	(0.20) 0.27	0.04	0.04	0.05
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
0.12	0.06	(0.20) 0.27	0.04	0.04	0.05
1.22	0.77	(0.52) 0.98	0.58	1.22	1.36
0.18	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22
1.40	1.00	(0.52) 1.22	0.81	1.45	1.58
0.12	0.16	(0.04) 0.18	0.14	0.11	0.12
0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
0.16	0.20	(0.04) 0.22	0.18	0.16	0.17