

1 - 電気事故件数総括表

平成16年度

(一般電気事業者・卸電気事業者・特定電気事業者)

事故の種類 供給支障 事故発生箇所	電気火災			感電死傷			電気工作物の欠損 等による死傷・物損			電気工作物の損壊						供給支障 (被害なし)	発電支障			電気事業法第106 条に基づくその他 の事故報告			事故総件数			
	有	無	計	有	無	計	有	無	計	主要工作物			その他の工作物				有	有	無	計	有	無	計	有	無	計
										有	無	計	有	無	計											
発電所	水力		1	1				1	1	3	36	39	8	23	31	15		37	37		2	2	26	91	117	
	火力				1	1		2	2		22	22	2	7	9	21		40	40		1	1	23	50	73	
	燃料電池																									
	太陽電池																									
	風力													9	9			15	15					16	16	
	原子力							1	1		11	11		8	8			5	5					21	21	
	計		1	1		1	1		4	4	3	69	72	10	47	57	36		97	97		3	3	49	178	227
変電所							1		1	1		1	35	15	50	58					1		1	95	15	110
送電線路 及び 特別 高圧 配電 線路	架空		1	1	2	6	8				138	12	150	70	29	99	284							494	48	542
	地中							1	1	4	7	11	4	3	7									8	10	18
	計		1	1	2	6	8	1	1	142	19	161	74	32	106	284								502	58	560
高圧 配電 線路	架空	2		2	1	10	11	1	1	2						16783								20423	11	20434
	地中												319		319	7								326		326
	計	2	0	2	1	10	11	1	1	2						17102								20749	11	20760
低圧配電線路		4	4		6	6																		10	10	
需要設備		21	21					1	1							8								8	22	30
他社事故波及 (被害なし)																599								599		599
合計		2	27	29	3	23	26	2	7	9	146	88	234	17221	94	17315	4632	0	97	97	1	3	4	22002	294	22296
他社 事故 波及 (再 掲)	電気事業者															4		4	22					26		26
	自家用電気工作物 を設置する者															7		7	577					584		584

備考 1 発電支障事故は、水力発電所に属する容量5万キロボルトアンペア以上の発電機又は火力発電所若しくは原子力発電所に属する容量15万キロボルトアンペア以上の発電機が、当該発電所の電気工作物の故障、損傷、破壊等により3時間以上運転を停止した事故について記載すること。
 2 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について当該電気事業者が知り得た範囲で記載すること。
 3 1件の事故が2以上の事故種類に該当する場合は、事故種類の各項にそれぞれ記載しているが、「事故総件数」の項には重複して記載していない。
 4 平成15年度の電気保安統計より、主要電気工作物の定義に変更があったため、平成14年度以前と比較すると、一部数値の変動が大きい項目がある。