

2 - 電気事故件数総括表

平成18年度分

(10電力)

事故の種類		電気火災			感電死傷			電気工作物の欠損等による死傷・物損			電気工作物の損壊						供給支障 (被害なし)			発電支障			電事法第106条 に基づくその他の 事故報告			事故総件数		
											主要工作物			その他の工作物														
供給支障 事故発生箇所		有	無	計	有	無	計	有	無	計	有	無	計	有	無	計	有	無	計	有	無	計	有	無	計			
発電所	水力										26	26	4	28	32	7		23	23		1	1	11	71	82			
	火力				1	1					4	10	14	2	11	13	25	1	19	20				31	31	62		
	燃料電池																											
	太陽電池																											
	風力											1	1		5	5			18	18					18	18		
	原子力											4	4		7	7			4	4		4	4		15	15		
	計					1	1					4	41	45	6	51	57	32	1	64	65		5	5	42	135	177	
変電所					1	1					3	3	6	20	16	36	43				1		1	68	19	87		
送電線路及び 特別高圧配電 線路	架空				4	4					1	2	3	48	27	75	203							252	32	284		
	地中						1	1						12	5	17								12	5	17		
	計				4	4	1	1	1	2	3	60	32	92	203								264	37	301			
高圧配線路	架空	1		1	2	2	4		3	3				7,354		7,354	2,345							9,699	5	9,704		
	地中													251		251	1							252		252		
	計	1		1	2	2	4		3	3				7,605		7,605	2,346							9,951	5	9,956		
低圧配電線路					1	1		1	1																2	2		
需要設備			3	3		1	1																		4	4		
他社事故波及(被害なし)																	457							457		457		
合計		1	3	4	3	9	12	1	4	5	8	46	54	7,691	99	7,790	3,081	1	64	65	1	5	6	10,782	202	10,984		
他社事故波及 (再掲)	電気事業者																14							14		14		
	自家用電気工作物を設置する者													2		2	443							445		445		

備考1. 発電支障事故は、水力発電所に属する容量5万キロボルトアンペア以上の発電機又は火力発電所若しくは原子力発電所に属する容量15万キロボルトアンペア以上の発電機が、当該発電所の電気工作物の故障、損傷、破壊等により3時間以上運転を停止した事故について記載すること。

備考2. 需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について当該電気事業者が知り得た範囲で記載すること。

備考3. 1件の事故が2以上の事故種類に該当する場合は、事故種類の各項にそれぞれ記載しているが、「事故総件数」の項には重複して記載していない。

備考4. 平成15年度の電気保安統計より、主要電気工作物の定義に変更があったため、平成14年度以前と比較すると、一部数値の変動が大きい項目がある。