

第1表の1 設備別電気事故件数

設置者の別 供給支障		電 気 事 業 者			自家用電気工作物設置者			合 計
		有	無	計	有	無	計	
事故発生箇所		有	無	計	有	無	計	合 計
発 電 所	水 力	8	90	98		1	1	99
	火 力	16	58	74		77	77	151
	燃 料 電 池							
	太 陽 電 池							
	風 力		4	4		38	38	42
	原 子 力		22	22				22
	計	24	174	198		116	116	314
変 電 所		53	19	72	2	1	3	75
送電線路 及び 特別高圧	架 空	261	39	300		1	1	301
	地 中	7	14	21				21
	計	268	53	321		1	1	322
高 圧 配電線路	架 空	8,779	14	8,793				8,793
	地 中	184	1	185				185
	計	8,963	15	8,978				8,978
低 圧 配 電 線 路			3	3		1	1	4
需 要 設 備		6	8	14	347	70	417	431
他 社 事 故 波 及 (被 害 な し)		423		423				423
合 計		9,737	272	10,009	349	189	538	10,547
他社事故波及 (再掲)	電 気 事 業 者	2		2				2
	自家用電気工作物 を設置する者	425		425				425

- (備 考) 1. 電気事業者における需要設備は、当該電気事業者の供給に係る一般用電気工作物について記載した。
 2. 自家用電気工作物設置者における供給支障の有無の区別は、他社事故波及の有無をいう。