

東北電力(株)仙台火力発電所リブレース計画に係る 環境影響評価方法書に対する勧告について

平成16年10月7日
経 済 産 業 省
原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

本日、電気事業法第46条の8第1項の規定に基づき、仙台火力発電所リブレース計画に係る環境影響評価方法書について、東北電力(株)に対し、環境保全の観点から勧告を行った。

勧告内容は別紙のとおり。

(参考) 当該地点の概要

1. 計画概要

- ・ 場 所：宮城県宮城郡七ヶ浜町代ヶ崎浜字前島
- ・ 原動力の種類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）
- ・ 出 力：40万kW級

2. これまでの環境影響評価に係る手続き

環境影響評価方法書受理	平成16年4月13日
住民等意見の概要受理	平成16年6月4日
宮城県知事意見受理	平成16年9月2日

問合せ先：電力安全課 高取、沼倉
電話03-3501-1742（直通）
03-3501-1511（代表）
4921（内線）

【東北電力（株）仙台火力発電所リプレイス計画勧告内容】

環境影響評価項目について

対象事業実施区域の敷地境界に隣接して民家が存在しており、施設の稼働に伴う低周波空気振動により影響を及ぼすおそれがあることから、評価項目として追加すること。