

四国電力(株)坂出發電所 1 号機リブレース計画に係る 環境影響評価方法書に対する勧告について

平成 1 6 年 1 1 月 2 5 日
経 済 産 業 省
原 子 力 安 全 ・ 保 安 院

本日、電気事業法第 4 6 条の 8 第 1 項の規定に基づき、坂出發電所 1 号機リブレース計画に係る環境影響評価方法書について、四国電力(株)に対し、環境保全の観点から勧告を行った。

勧告内容は別紙のとおり。

(参考) 当該地点の概要

1 . 計画概要

- ・ 場 所：香川県坂出市番の州町 2 番地
- ・ 原動力の種類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）
- ・ 出 力：2 8 万 kW 級

2 . これまでの環境影響評価に係る手続き

環境影響評価方法書受理	平成 16 年 6 月 1 日
住民等意見の概要受理	平成 16 年 7 月 22 日
香 川 県 知 事 意 見 受 理	平成 16 年 10 月 8 日

問合せ先：電力安全課 高取、沼倉

電話 0 3 - 3 5 0 1 - 1 7 4 2（直通）

0 3 - 3 5 0 1 - 1 5 1 1（代表）

4 9 2 1（内線）

【四国電力（株）坂出發電所 1 号機リプレイス計画勧告内容】

環境影響評価手法について

施設の稼働（温排水）に係る海域に生息する動物及び海域に生育する植物のうち、動植物プランクトン、卵・稚仔、海生生物（マクロベントス）については、取放水口近傍を含めて予測・評価する必要があるため、取放水口近傍に調査地点を追加すること。