

経済産業省からのお知らせ

令和元年台風19号により流出・埋没した高圧ガス容器による事故防止について (注意喚起)

- ・ 令和元年台風19号による増水により、宮城県、福島県、栃木県、埼玉県内の高圧ガス事業所に保管してあった高圧ガスボンベの一部が河川に流出したとの情報が確認されています。
- ・ 流出した高圧ガス容器を発見された方は、以下の点に注意して、容器の所有者または協会へご連絡願います。
 - みだりに触れない、移動させない!
 - ガス臭くなくても、容器周辺では火気を使用しない!
- ・ また、近傍の海上を航行される船舶におかれましては、高圧ガス容器が海上に浮遊している可能性も否定できませんので、航行に際して注意をお願いいたします。

【連絡先】

- ① 容器の所有者（容器の外面に氏名、名称、住所及び電話番号が表示されています）
- ② 氏名等が判別できない場合は、
 - ・ 福島県・栃木県・埼玉県の場合：(一社)日本産業・医療ガス協会 産業ガス部門 03-5425-2255
 - ・ 宮城県の場合：(一社)宮城県LPガス協会 022-262-0321その他の都道府県最寄りの都道府県LP協会へご連絡ください。

<http://www.japanlpg.or.jp/about/local.html>