

# 経済産業省

平成15・01・21原院第3号  
平成15年3月31日

## 経済産業省原子力安全・保安院

排気を発電用以外の用途にのみ供する発電用の蒸気タービンに蒸気を供給するボイラーの取扱いについて（内規）

上記の件について、原子力安全・保安院は、発電用の蒸気タービンの排気を工場用動力その他の発電用以外の用途（以下、「工場用動力等」という。）にのみ供する場合には、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、当該蒸気タービンに蒸気を供給するボイラーを電気工作物として取り扱わないものとする。

1. 当該ボイラーの最高使用圧力が1メガパスカル以下であって、最大蒸発量（ボイラーを2個以上設置する場合はその蒸発量の和）が10トン毎時以下であること。
2. 当該ボイラーから蒸気を供給される発電用の蒸気タービンの抽気及び排気の全量を工場用動力等で利用するものであること。
3. 当該ボイラーから発電用の蒸気タービンに供給する蒸気の全量を工場用動力等に蒸気タービンを経ずに利用できる配管を有すること。
4. 当該ボイラーの制御（事故時の制御を含む。）が、専ら工場用動力等への利用の状況に基づき制御されるものであること。