

東北エリア(発電量)

参考資料3

(単位：万kWh)

		発電量						火力 焚き増し量	電源 I' 発電量	供給電圧 調整量	節電量	需給ひっ迫 融通
		LNG火力	石炭火力	揚水	太陽光	風力	水力(揚水除く)					
3月21日(月)	1時	279.0	186.8	0.2	0.0	43.0	163.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	2時	243.7	186.9	0.2	0.0	62.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	3時	246.1	187.3	0.2	0.0	71.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	4時	245.5	187.1	0.2	0.0	80.0	165.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	5時	251.6	187.2	0.2	0.0	95.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	6時	257.8	187.1	0.2	1.0	99.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	7時	246.8	186.8	0.2	57.0	100.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	8時	214.6	154.1	0.2	198.0	109.0	162.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	9時	213.7	112.7	0.2	363.0	114.0	159.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	10時	165.5	86.3	0.2	438.0	116.0	153.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	11時	224.8	86.9	0.2	411.0	121.0	151.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	12時	239.6	85.8	0.2	432.0	123.0	152.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	13時	197.6	90.6	0.2	434.0	120.0	151.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	14時	213.5	106.0	0.2	403.0	113.0	154.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	15時	212.3	134.0	0.2	331.0	113.0	154.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	16時	247.0	135.9	0.2	228.0	109.0	155.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	17時	272.7	162.1	0.2	101.0	93.0	158.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	18時	342.3	172.7	14.5	7.0	83.0	162.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	19時	376.4	172.9	14.8	0.0	70.0	163.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	20時	366.1	182.3	14.6	0.0	62.0	164.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	21時	358.1	190.6	7.4	0.0	56.0	158.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	22時	320.4	200.1	0.2	0.0	49.0	157.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	23時	276.3	188.4	0.2	0.0	46.0	154.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	24時	340.1	175.3	0.2	0.0	42.0	152.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
3月22日(火)	1時	336.3	181.8	0.1	0.0	40.0	155.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	2時	346.9	183.0	0.1	0.0	29.0	156.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	3時	333.5	193.3	0.1	0.0	19.0	157.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	4時	308.0	201.4	0.1	0.0	14.0	157.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	5時	302.8	201.5	0.1	0.0	9.0	157.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	6時	367.3	201.6	0.1	0.0	7.0	157.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	7時	428.4	201.3	0.1	22.0	7.0	156.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	8時	493.5	201.6	3.3	63.0	7.0	153.0	0.00	0.00	0.000	0.0	△ 69.755
	9時	498.3	201.0	40.0	89.0	6.0	154.0	2.26	0.00	1.100	0.0	△ 55.685
	10時	502.7	201.7	42.1	108.0	6.0	157.0	5.16	0.00	1.166	0.0	△ 17.300
	11時	503.4	201.7	41.7	125.0	5.0	156.0	5.20	0.00	1.183	0.0	6.320
	12時	503.4	202.0	41.3	162.0	6.0	155.0	5.20	0.00	0.589	0.0	12.865
	13時	503.6	201.9	30.1	176.0	15.0	154.0	5.20	0.00	0.000	8.8	42.115
	14時	503.6	202.0	28.6	180.0	24.0	156.0	6.16	0.00	0.000	16.7	34.575
	15時	502.8	204.1	28.5	175.0	26.0	159.0	7.50	0.00	0.000	3.2	45.885
	16時	504.0	203.6	16.2	146.0	26.0	163.0	7.00	0.00	1.090	21.6	19.475
	17時	502.8	203.4	14.3	87.0	26.0	166.0	9.20	6.46	1.065	66.7	7.820
	18時	503.4	203.8	16.4	5.0	27.0	168.0	9.80	6.46	1.034	81.9	
	19時	503.5	203.9	14.3	0.0	24.0	167.0	8.30	6.46	1.019	58.2	
	20時	493.7	200.6	14.2	0.0	18.0	166.0	0.04	0.00	1.005	58.1	
	21時	495.4	200.9	0.2	0.0	21.0	160.0	0.00	0.00	0.000	57.7	
	22時	494.6	201.1	0.1	0.0	23.0	157.0	0.00	0.00	0.000	59.0	
	23時	494.7	201.2	0.1	0.0	22.0	152.0	0.00	0.00	0.000	58.6	
	24時	495.8	201.3	0.1	0.0	26.0	149.0	0.00	0.00	0.000	47.3	
3月23日(水)	1時	494.7	201.0	0.1	0.0	33.0	140.0	0.31	0.00	0.000	0.0	△ 5.000
	2時	495.8	201.5	0.1	0.0	47.0	138.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	3時	495.5	201.4	0.1	0.0	54.0	142.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	4時	495.1	201.2	0.1	0.0	46.0	142.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	5時	495.2	201.6	0.1	0.0	38.0	145.0	0.00	0.00	0.000	0.0	△ 10.000
	6時	495.5	201.4	0.1	1.0	31.0	145.0	0.00	0.00	0.000	0.0	△ 20.000
	7時	495.5	201.4	13.7	43.0	20.0	146.0	0.00	0.00	0.000	0.0	△ 2.500
	8時	495.2	201.0	7.2	144.0	13.0	142.0	0.00	0.00	0.000	0.0	△ 5.615
	9時	484.4	201.2	0.1	247.0	11.0	139.0	0.00	0.00	1.110	0.0	
	10時	372.4	200.9	0.1	325.0	10.0	137.0	0.00	0.00	1.170	0.0	△ 1.125
	11時	309.2	201.3	0.1	394.0	9.0	135.0	0.00	0.00	1.160	0.0	
	12時	275.1	200.7	0.1	402.0	11.0	134.0	0.00	0.00	0.570	0.0	
	13時	257.4	200.8	0.1	366.0	12.0	135.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	14時	330.0	201.3	0.1	273.0	11.0	136.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	15時	358.4	201.0	0.1	197.0	5.0	139.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	16時	422.3	201.2	0.1	128.0	4.0	143.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	17時	456.2	201.6	16.6	50.0	4.0	147.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	18時	435.3	201.7	14.6	4.0	5.0	149.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	19時	438.1	201.9	14.6	0.0	6.0	148.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	20時	426.9	200.2	14.6	0.0	7.0	148.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	21時	423.6	201.4	14.5	0.0	11.0	140.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	22時	404.6	201.3	14.4	0.0	12.0	138.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	23時	404.5	202.1	14.6	0.0	10.0	137.0	0.00	0.00	0.000	0.0	
	24時	404.5	201.2	7.4	0.0	12.0	133.0	0.00	0.00	0.000	0.0	

(注) 上記各電源のほか、上記に計上されていない自家発電等があるため、各電源種の発電量の合計は総需要と一致しない。

(注) ひっ迫融通については、負値が送電分

(注) 石油火力については、エリア内の個別電源の稼働状況が類推可能となる恐れがあるため、公表できず、記載なし。