

# 再エネ事業者との情報連絡訓練(休日)の結果について

平成29年12月12日

九州電力株式会社

- 再エネ出力制御の確実な実施のために、9月の平日と11月・12月の休日を対象に再エネ事業者との情報連絡訓練を実施。

## 〔訓練内容〕

- ・再エネ事業者に模擬出力制御指令(自動電話、メール)を実施
  - ・発電事業者(連絡責任者)は、電話での受信確認操作を実施
- ※実際の切操作を行わないように事前に周知

## 〔実施日〕

平成29年 9月15日(金)※、20日(水)、21日(木)

11月25日(土)、12月2日(土) の5回実施

※9月15日は全国大の下げ調整力不足対応訓練にあわせて実施

〔対 象〕 九州エリアの発電事業者

## 〔訓練結果〕

- ・当社からの出力制御模擬指令に対し、旧ルール全発電事業者の97%(平日)、92%(休日)から受信確認を受領

- 発電事業者に対する連絡訓練を2回実施し、制御対象の92%が受信確認操作を実施。

	受信確認率	未受信件数
計 ( )は平日訓練結果	92% (97%)	98件/1,155件 (42件/1,225件)

(注) 今回の訓練では、特別高圧事業者(66kV以上)は対象外

### 〔未受信の分析結果〕

未受信理由	原因		対策
受信確認なし (53件)	・電話機の操作ミス	22件	○受信確認操作(「1」の入力)を確実に実施するように事業者へ依頼 ○現在は、電話未受信の場合のみリトライする仕様であるが、受信確認なしの場合もリトライするようにシステム改修を検討
	・受信確認操作をせずに切電	31件	
電話未受信 (45件)	・不在で受信できず (固定電話)	23件	○登録先電話番号変更のお願い (固定→携帯)
	・運転中で受信できず ・マナーモードで受信に気づかず	21件	○休日も含めて、確実に受信できる体制構築を依頼
	・不審な番号と思い受信せず	1件	○当社の発信電話番号登録を依頼

(注) 全ての訓練で未受信の事業者は16事業者

## 〔未受信の分析結果を踏まえた今後の対応〕

- 今回の未受信者に対して、受信率を向上するために個別に対応
  - ・操作ミス、受信確認未実施の事業者については、確実に受信確認(高圧は「1」を入力)するように依頼
  - ・固定電話を登録している事業者に対して、常時受信可能な携帯電話への連絡先の変更を要請
  
- 出力制御に協力いただけない事業者へは、公平性の観点等を考慮しつつ厳正に対処
  - ・出力制御の指令回数などについて事業者間の公平性を担保するとともに、出力制御に応じない事業者に対しては、契約解除を視野に入れた個別対応を行う