



2023年度出力制御見通しについて

2022年11月30日
沖縄電力株式会社

シミュレーションの前提条件

- 需要、太陽光・風力予測（実績）は2021年度データを使用。
- 太陽光・風力設備量は、2022年8月末設備量に至近の伸びを考慮
- 供給力は2023年度補修計画を織込み
- 火力は必要最小限（優先給電ルール通り）

1. 2023年度の沖縄本島における再エネ出力制御の見通しについて

2

〈2023年度出力制御見通し〉

	出力制御率（制御電力量）〔太陽光・風力それぞれの出力制御率〕※1					
	旧ルール		新ルール	無制限・無補償 ルール	制御対象 設備計	全設備
	オフライン※2	オンライン				
2023年度 見込み	0.53% (163.1万kWh) 太陽光：0.53% 風力：0.17%	0.32% (1.1万kWh) 太陽光：0.32% 風力：0%	0.28% (21.0万kWh) 太陽光：0.32% 風力：0.17%	0.27% (3.6万kWh) 太陽光：0.41% 風力：0.17%	0.47% (188.8万kWh) 太陽光：0.49% 風力：0.17%	0.34% (188.8万kWh) 太陽光：0.35% 風力：0.17%
(参考) 2023年度 I/A全体オンライン化	0.08% (24.1万kWh) 太陽光：0.08% 風力：0.04%		0.07% (5.1万kWh) 太陽光：0.08% 風力：0.04%	0.06% (0.7万kWh) 太陽光：0.08% 風力：0.04%	0.08% (29.9万kWh) 太陽光：0.08% 風力：0.04%	0.06% (29.9万kWh) 太陽光：0.06% 風力：0.04%

※1 各区分の出力制御量／各区分の総発電量(出力制御量含み)にて算出。全設備は10kW未満の出力制御対象外設備を含む総発電量（出力制御量含み）に対する出力制御量の割合を示す。

※2 オンライン代理制御分の出力制御率(制御電力量)は、オフライン相当（8時間）の制御時間に換算した値で算出。

〈2022年度出力制御見通し〉

	出力制御率（制御電力量）〔太陽光・風力それぞれの出力制御率〕※1					
	旧ルール		新ルール	無制限・無補償 ルール	制御対象 設備計	全設備
	オフライン※2	オンライン				
2022年度 見込み	0.4% (133.1万kWh) 太陽光：0.42% 風力：0.11%	0.3% (1.2万kWh) 太陽光：0.33% 風力：0%	0.3% (18.9万kWh) 太陽光：0.33% 風力：0%	0.3% (2.0万kWh) 太陽光：0.33% 風力：0%	0.4% (155.2万kWh) 太陽光：0.41% 風力：0.11%	0.3% (155.2万kWh) 太陽光：0.29% 風力：0.11%
(参考) 2022年度 IHA全体オンライン化	0.05% (15.4万kWh) 太陽光：0.05% 風力：0.03%		0.05% (2.6万kWh) 太陽光：0.05% 風力：0%	0.05% (0.3万kWh) 太陽光：0.05% 風力：0%	0.05% (18.3万kWh) 太陽光：0.05% 風力：0.03%	0.04% (18.3万kWh) 太陽光：0.04% 風力：0.03%

※1 各区分の出力制御量／各区分の総発電量(出力制御量含み)にて算出。全設備は10kW未満の出力制御対象外設備を含む総発電量（出力制御量含み）に対する出力制御量の割合を示す。

※2 オンライン代理制御分の出力制御率(制御電力量)は、オフライン相当（8時間）の制御時間に換算した値で算出。

1. 2023年度の沖縄本島における再エネ出力制御の見通しについて

短期見通し算定における制御量最大時の需給バランス

【単位：万kW】

			2023年4月 (12時)
需要			76.5
発電出力	火力	電源Ⅰ・Ⅱ	44.2
		電源Ⅲ	－
		計	44.2
	再エネ	太陽光	30.8
		風力	1.4
		一般水力	0.1
		地熱	－
		バイオマス	2.8
		計	35.1
	原子力		－
	揚水・蓄電池		－
	連系線活用		－
	出力制御		△ 2.8
	合計		76.5

2. 電源（太陽光、風力）のオンライン化

5

旧ルール事業者へは、HPでの案内やダイレクトメール発送による説明により、出力制御時にオンラインであることによるメリットを事業者にお伝えするなど、切替を促す取組みを継続的に実施している。

(オンライン化の状況)

		2022年8月末	(参考)2022年3月末
太陽光	①オンライン化率 ((②+④)/(②+③+④))	51.5%	51.3%
	②新・無制限無補償ルール、オンライン事業者	4.4万kW	4.3万kW
	③旧ルール(30日)、オフライン事業者	4.4万kW	4.4万kW
	④オンライン制御可能な旧ルール事業者	0.3万kW	0.3万kW
	⑤旧ルール事業者のオンライン切替え率 (④/(③+④))	6.4%	6.4%
風力	⑥オンライン化率 ((⑦+⑨)/(⑦+⑧+⑨))	0%	0%
	⑦新・無制限無補償ルール、オンライン事業者	—	—
	⑧旧ルール、オフライン事業者	1.0万kW	1.0万kW
	⑨オンライン制御可能な旧ルール事業者	—	—
	⑩旧ルール事業者のオンライン切替え率 (⑨/(⑧+⑨))	0%	0%

(備考) 当面の出力制御対象者(旧ルール高圧500kW以上・特別高圧の事業者。新ルール・無制限無補償ルール事業者(太陽光は、10kW以上))について算定。

- 沖縄エリアにおける太陽光の接続量(離島含む)は、2012年7月の固定価格買取制度(FIT法)施行以降に急増し、2022年8月末時点では42.8万kWとなっている。

