

## 新エネルギー発電設備事故対応・構造強度 ワーキンググループ（第30回）－議事要旨

日時：令和4年3月29日（火） 10：00～12：00

場所：Microsoft Teams 開催

### 出席者：

#### <委員>

前田座長、青木委員、石原委員、植田委員、奥田委員、貝塚委員、河井委員、弘津委員、山本委員（五十音順）

#### <オブザーバー>

木村 一般社団法人住宅生産団体連合会 先進技術部長

柴田 一般社団法人日本風力発電協会 技術部長

山谷 一般社団法人太陽光発電協会 事務局長

### 議題：

- (1) 的山大島風力発電所のブレード折損事故に関する報告について（継続）
- (2) その他（報告）

### 議事概要：

- (1) 的山大島風力発電所のブレード折損事故に関する報告について
  - 株式会社的山大島風力発電所より、資料1に基づき前回報告時(令和3年9月9日)の指摘事項に対する回答、事故の原因及び再発防止対策について報告が行われた。
  - 委員からは、電源喪失時の対応が不十分であること、さらに、ギアボックスの重篤な損傷カテゴリと判断された場合の運転停止状況とは具体的にどのような状態であるか、追加オプションを使用してローターロックした場合にブレードの損傷を防止できるのであればその旨明記すること等が指摘され、次回WGで引き続き審議を行うこととなった。
- (2) その他（報告）
  - 事務局より、資料2に基づき令和3年度における再エネ設備に係る事故発生状況及びNITE（製品評価技術基盤機構）による事故情報の公開について報告を行った。

次回ワーキンググループは改めて調整させていただく旨を連絡し、閉会。

### 問い合わせ先：

経済産業省産業保安グループ電力安全課

電話 : 03-3501-1742

FAX : 03-3580-8486