

令和4年11月30日

第31回新エネルギー発電設備事故対応・構造強度ワーキンググループ  
株式会社センコーコーポレーション

**GHRE 製 HY-0026 風車倒壊事故 設置者としての再発防止対策**  
**(長崎県松浦市鷹島 牧ノ岳第一小型風力発電所)**

2020年10月に発生いたしました、鷹島牧ノ岳第一小型風力発電所の倒壊に伴い、今後の再発防止対策として、以下の点につきまして改善を致します。

- ① 適切に点検のできる点検委託会社との契約を締結し、今後は点検記録の保存を義務化する。
- ② 点検委託会社からの点検記録を基に発電所状況の把握に努める。
- ③ 台風通過等の自然災害が考えうる場合は、点検に際しての安全面が確保でき次第、臨時的に目視点検・メンテナンスを行う。
- ④ メーカーの点検教育やメンテナンスマニュアルに沿って定期的な点検を実施し、異常が見られた場合は、メーカーと相談し、適切な対応をとる。