

令和 4 年 6 月 8 日
九州産業保安監督部

九州ガス株式会社に対して嚴重注意を行いました

九州産業保安監督部は、供給支障事故を起こした九州ガス株式会社に対して6月8日に嚴重注意を行いました。

1. 概要

令和4年4月4日、九州ガス株式会社の諫早市の供給区域において、全ての需要家（約 19,800 戸）に対しガスの供給が停止する社会的影響の大きい供給支障事故が発生しました。

事故は、計装空気用コンプレッサーの破損により計装空気圧が低下し、プラントの自動弁が駆動出来ずガスの製造が停止し供給停止に至ったものです。また、ガス製造設備（津久葉工場）を遠隔監視していた諫早支店において、警報盤のスイッチを「切」にしていたため事態の覚知が遅れました。

2. 当部の対応

当部は供給支障事故に至った原因として九州ガス株式会社の保安管理体制に重大な問題があったと判断し、6月8日、栗林宏光代表取締役に対し嚴重注意を行い、今後このような事故が起きることがないように保安管理体制を再構築するとともに、再発防止策を着実に遂行するよう求めました。

(お問い合わせ先)

九州産業保安監督部保安課長 杉 司

担当者：貞富、池間

電 話：092-482-5527