

産業構造審議会保安・消費生活用製品安全分科会
ガス安全小委員会 ガス技術審査ワーキンググループ（第1回）
議事要旨

○ 日時：令和8年2月19日（木曜日） 9：30～10：25

○ 場所：オンライン開催

○ 議題：

（1）座長の選任について【審議】

（2）ガス技術審査ワーキンググループについて【審議】

（3）議事の運営について【審議】

（4）山口県宇部市で発生した都市ガス低圧導管におけるガス圧力異常事象による事故について【審議】

（5）その他

○ 出席者：

座長：大畑座長

委員：入江委員、川島委員、岸野委員、鋏田委員、澁谷委員、久本委員

オブザーバー：一般社団法人日本ガス協会、一般社団法人日本コミュニティーガス協会、
山口合同ガス株式会社

事務局：石津ガス安全室長他

○ 議事概要

各議題の審議状況、委員の発言は以下のとおり。

（1）座長の選任について

大畑委員が座長に選任された。

（2）ガス技術審査ワーキンググループについて

事務局より、本ワーキンググループの設置の趣旨・経緯及び調査審議事項の説明を行い、了承された。

（3）議事の運営について

事務局より、本ワーキンググループの議事運営の説明を行い、了承された。

（4）山口県宇部市で発生した都市ガス低圧導管におけるガス圧力異常事象による事故について

オブザーバー（山口合同ガス株式会社）から資料4-1について、事務局から資料4-2について説明した後、委員から次の意見があった。

・事務局案で問題ない。

・緊急時の情報提供が迅速に伝達されるようあらかじめ体制を構築しておくことが今後必要ではないか。

・ガス圧力が異常に上昇するおそれのある整圧器はローディングタイプ型のガバナだけを対象にしているが、本来他のガバナについても機能が喪失すれば圧力が上昇する可能性はある。整圧器に何かしら故障が起きたときには、下流側に圧力上昇が発生するため、そこから先の対応と

というのが義務づけられていないというところが今回被害に直結した大きなところではないか。

(5) その他

事務局から、次回の開催の日程は改めて連絡する旨説明があった。

○お問い合わせ先

産業保安・安全グループガス安全室

電話：03-3501-1511（内線 4932）